

УСНЫ ТООЛУУР ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Уурхайн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа нийт худгуудын ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах, усны тоолуур гацах, эвдрэх болон баталгаажуулалт хийлгэх шаардлагатай тохиолдолд тоолуурыг солих, нөөцөнд бэлэн байлгах, худгуудын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад ашиглагдана.

№	Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Холболтын голч	50 мм	6 ш	Хүйтэн усны тоолуур /Стандарт хэмжил зүйн газрын усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээтэй байх/
2	Загвар	LXLG/R/- 50		
3	Хамгийн их зарцуулалт	30м ³		
4	Хамгийн бага зарцуулалт	15м ³		
Дагалдах хэрэгсэл				
1	Хог шүүгч	50 мм	6ш	Усны тоолууртай хамт заавал тавигдана. Усны тоолуурын хэвийн ажиллагааг хангах үүрэгтэй.
2	Пиланз	50 мм-ийн голчтой	12 ш	Тоолуур болон хог шүүгчийг холбох. 1 тоолууранд 2 ширхэг + нөөцөнд 2ш
3	Жийрэг		14 ш	
4	Па резьба		14 ш	Хог шүүгчний холболтонд ашиглана. 1 хог шүүгчинд 2 ширхэг + нөөцөнд 2ш
5	Контор гаахь		14ш	Хог шүүгчний холболтонд ашиглана. 1 хог шүүгчинд 2 ширхэг+ нөөцөнд 2ш
6	Боолт	Усны тоолуурыг бэхлэж бооход таарсан байх	60 ш	Усны тоолуур болон хог шүүгчийг холбож боох нэг тоолуур, хог шүүгч суурилуулахад 8ш орно. Нөөцөнд 2ш нэмж оруулав.
7	Гаахь		60 ш	



Хүйтэн усны тоолуур



Хог шүүгч