

№	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР / сэлбэг, барааны дугаар/	Хэмжих нэгж / Тоо хэмжээ		ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	Зураг
1	10 кВ хүртэлх өндөр хүчдэлийн цахилгаан тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх	багц	1	10 кВ-н хазайлттай бетон тулгууруудыг татаж тэгшилэх.	
				10,6 кВ-н дэд станцуудын 10 ш ачаалал таслууруудад тохиргоо засвар үйлчилгээ хийх.	
				S-11 маркын 10/0,4 кВ-н 630 кВа 2ш, S-11 маркын 6/0,4 кВ-н 400 кВа 1ш, S-11 маркын 10/0,4 кВ-н 160 кВа 2ш хүчний трансформаторд засвар үйлчилгээ, хэмжилт туршилт хийх.	
				10 кВ-н Өндөр хүчдэлийн XLPE 4 ш кабелийн төгсгөлийн үзүүр муфтийг сольж шинэчилэх	