

Нэгж: ТЕХНИК АШИГЛАЛТ, ЗАСВАР МЕХАНИКИЙН ХЭЛТЭС

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зориулалт	Техникийн тодорхойлолт	Үлдэгдэл /тоо ширхэг/
1	A/C жийрэг ком /O'ring kitt/	ш	3	Эйр кондейшний засвар үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай	Хавсаргаав	
2	Жийрэг ком /O'ring/	ком	2			
3	A/C вакуум насос	ш	2			
4	A/C олоктрон жиг хэмжигч	ш	1			
5	A/C детектор	ш	1			
6	A/C цэнэглэгч gauge	ш	2			
7	A/O детектор	ш	1			

**“Техникийн эйр кондейшнний засвар үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай тусгай багаж хэрэгсэл”-ийн
техникийн тодорхойлолт**

Үндсэн шаардлага:

Уг “Техникийн эйр кондейшнний засвар үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай тусгай багаж хэрэгсэл”-ийг нийлүүлэгч нь дараах үндсэн шаардлагуудыг хангасан байвал зохино.

- ✓ Захиалагчид нийлүүлэх эйр кондейшн цэнэглэх багаж, хэрэгсэл нь үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоогүй, шинэ байна.
- ✓ Нийлүүлэгч компани нь тухайн эйр кондейшн цэнэглэх багаж, хэрэгсэлийн албан ёсны гэрээт борлуулагч байна.
- ✓ Захиалагчид нийлүүлсэн багажны ашиглалтын гарын авалга, сэлбэгийн каталоги, ном зэргээр бүрэн хангах.
- ✓ Багаж тус бүр нь зориулалтын хайрцаг савтай байна.
- ✓ Ашиглалтын үед тухайн багажинд эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд мэрэгжлийн зөвөлгөө өгөх, эвдэрсэн эд анги, сэлбэгээр захиалгын дагуу богино хугацаанд хангах чадамжтай байна.

Тусгай шаардлага:

Тусгай шаардлагуудыг хавсаргав. Дараах хавсралтыг үзнэ үү.


- | | |
|---|----------|
| ✓ Хавсралт – 1. “Техникийн эйр кондейшнний засвар үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай тусгай багаж хэрэгсэл”-ийн техникийн тодорхойлолт | Хуудас 1 |
|---|----------|

ХАВОРАЛТ

ЗОРИУЛАЛТ:

Техникуудийн эйр кондэйшн цэнэглэх, засварлахад ашиглах

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: "Эйр кондэйшн засварлах багаж хэрэгсэл"

1.1	A/C жийрэг ком /O'ring kit/-д тавигдах шаардлага 	Хэмжээ, төрлүүдээр нь ангилсан тасалгаа бүхий хатуу хайрцаг савтай байх 2.9-23.4мм сондгой тойргийн хэмжээтэй 18-н төрөлтэй. Төрөл бүрийн тоо 50ш-с доошгүй байх Төрөл бүрийн засварт ашиглаж болдог байх /A/C систем, Гидро систем, ус г.м/ -40 - +100с градууст ажиллах чадамжтай байх Даралт даах чадвар өндөр сайн чанарын резинээр хийгдсэн байх
1.2	Жийрэг ком /O'ring kit/-д тавигдах шаардлага 	Хэмжээ, төрлүүдээр нь ангилсан тасалгаа бүхий хатуу хайрцаг савтай байх 3-24мм тэгш тойргийн хэмжээтэй 18-н төрөлтэй. Төрөл бүрийн тоо 50ш-с доошгүй байх Төрөл бүрийн засварт ашиглаж болдог байх /A/C систем, Гидро систем, ус г.м/ -40 - +100с градууст ажиллах чадамжтай байх Даралт даах чадвар өндөр сайн чанарын резинээр хийгдсэн байх
1.3	A/C вакум насосд тавигдах шаардлага 	2Pa-с доошгүй вакум даралт үүсгэх чадамжтай байх Voltage 230v -/50-60Hz Free air displacement 8.0CFM Ultimate vacuum 15 micron Motor 1HP Intake ports 1/4 " Flare
1.4	A/C электрон жин хэмжигчид тавигдах шаардлага 	Үйлдвэрийн сертификаттай байх 100кг хүртэл хэмждэг байх Дэлгэцэнд жин мэдээллэдэг байх ба LCD дэлгэцтэй байх 237x237мм хэмжээтэй хэмжих тавцантай байх Хэмжих нарийвчлал ± 0.05 байх -10C-аас +40C-д ажилладаг байх
1.5	A/C детектор /гоожилт илрүүлэгч/-д тавигдах шаардлага 	R134A фреон илрүүлдэг байх Мэдрэх амгийн бага алдагдлын хэмжээ ≤ 3 гр/жил байх Ажиллагааны үед баттерэй нь 8-с доошгүй цаг цэнэгээ хадгалдаг байх Автомат тохируулгатай байх
1.6	A/C цэнэглэгч gauge-д тавигдах шаардлага 	R134A фреон хэмждэг байх Өндөр болон нам даралт хэмждэг байх ба тус бүрдээ зориулагдсан холбогч, уян хоолойтой байх Нам даралтын хязгаар 0-500psi даралт байх Өндөр даралтын хязгаар 30-800psi даралт байх Уян хоолойн урт 120см-с багагүй байна